

Stöd & checklista vid driftsättning

Jag har naturligtvis läst manualen från pärm till pärm!

☐

Anslut 17VAC

☐

Anslut ackumulatorerna

☐

Adressera manöverpanelerna, se sidan 6 & 7

Manöverpanel 1 linje 1 behöver ej adresseras. Måste alltid finnas.

☐

Adressera undercentraler, se sidan 8.

UC1 = Centralapparat. Kontrollera texten i alla MP "LarmNet 6000", kommer efter ca 2 minuter från systemstart.

☐

Börja med att lägga upp en ny användare för att kunna programmera, se sidan 20-21.

☐

Om programmering skall ske med PC, gå in i programmeringsläge vid "TAG MENY" ange 9-* samt A, centralen väntar på anslutning från dator. Se bild sidan 22.

Glöm inte att avsluta PC-programmeringen genom att klicka på symbolen med ett kors.

☐

Kontrollera att samtliga ingångar har rätt mätvärden, gå in i programmeringsläge vid "TAG MENY" ange 9-3, se sidan 29.

☐

Kontakta larmcentralen.

☐

Avsluta programmeringen. Tryck "AVBRYT" till fråga kommer om du vill avsluta.

☐

Anslut seriell skrivare.

☐

Ange användarkod följt av #, stega till funktion "TESTA INGÅNGAR", välj 1, se handhavande för säkerhetsansvarig sidan 6, gör detta för samtliga undercentraler och använd ingångar.

☐

Ange användarkod följt av #, stega till funktion "TESTA INGÅNGAR", välj 2, se handhavande för säkerhetsansvarig sidan 7, testa nu av samtliga områden, använd den anslutna skrivaren för loggning vid avprovningen.

☐

Gör ett fullständigt prov.

☐

Kontrollera med larmcentralen att rätt karaktärer har inkommit

☐

Utbilda säkerhetsansvarig och användarna i handhavandet.

☐

Överlämna utskrifter och dokumentation på den avprovade anläggningen.

Glöm inte att få kvittens på att de är överlämnade.

☐

Datum:

Utförd av: